



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 8961-2 от «30» июня 2025г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «МД»**

Нижнелихаборский 3-й пр-д, д.1А, пом.1/1, вн.тер.г. муниципальный округ Тимирязевский, Москва, 127238 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение напряжения прикосновения и шага.
4. Измерения удельного сопротивления грунта.
5. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
6. Проверка устройств молниезащиты.
7. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
8. Проверка цепи фаза-нуль в ЭУ до 1 кВ с системой TN и IT.
9. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
10. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
11. Испытания (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
12. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
13. Испытание устройств АВР.
14. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
15. Испытания предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.
16. Испытание электродвигателей переменного тока.
17. Испытания силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
18. Испытания масляных выключателей, в ЭУ напряжением до 35 кВ.
19. Испытания КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 35 кВ.
20. Испытания измерительных трансформаторов тока, в ЭУ напряжением до 35 кВ.

21. Испытания измерительных трансформаторов напряжения, в ЭУ напряжением до 35 кВ.
22. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.
23. Измерение уровня освещённости и других светотехнических параметров.

Свидетельство выдано на основании протокола № 23-ЭЛ от «30» июня 2025г. комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.11.2023г. № ПР-200-175-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «30» июня 2028г.

Заместитель председателя комиссии
М.П.



А.П. Родионов

